

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21 BO03
Адрес места осуществления деятельности :403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38769 от «29» ноября 2018 г.

1. Наименование пробы: Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МБУ «Большой Морец», ИНН:3457003013
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 105 от 12.01.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МБУ «Большой Морец», Волгоградская область, Еланский р-н, с. Большой Морец, ул. Советская.
5. Место, где производился отбор проб: артезианская скважина с. Большой Морец, ул. Коммунистическая, Волгоградская область, Еланский район, МБУ «Большой Морец»
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы – 26.11.18 г 10 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 26.11.18 г 15 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК-2548.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012
12. Дополнительные сведения: в бак. лабораторию
- Тара, упаковка: 0,5 л стерильные бутылки
- Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-с хлад. элементами
- Условия хранения: соблюдены
- Другие сведения: _____
- Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.
(должность, ФИО)
- Лицо ответственное за оформление протокола: _____
Морскова Н.А.
подпись Ф.И.О.
- Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____
Печенюк Е.Н.
подпись Ф.И.О.
- (либо иное лицо, уполномоченное приказом
главного врача учреждения (филиала))
- М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Общее количество стр. 3 стр. 1

Код работы: ПК.2548.1

Дата поступления в лабораторию: 26.11.18г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1- Вода подземного источника систем ы централизованного водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 369

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по * или Допустимые уровни* или Норма по *	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм3	менее 3	менее 3	ГОСТ 18963-73

* НД ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 27.11.18г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.
Фамилия И.О.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 3 стр: 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38789 ОТ 29.11.2018

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба: Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.2548.1), отобранная из артезианской скважины с. Большой Морец, ул. Коммунистическая, Волгоградская область, Еланский район, МБУ «Большой Морец» по микробиологическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-бытового водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Врач-эксперт
Должность

Овчинников О.А.
ФИО

подпись

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б. тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21 BO03
Адрес места осуществления деятельности : 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38740 от «29» ноября 2018 г.

1. Наименование пробы: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МБУ «Большой Морец», ИНН:3457003013
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор № 105 от 12.01.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МБУ «Большой Морец», Волгоградская область, Еланский р-н, с. Большой Морец, ул. Советская.
 5. Место, где производился отбор проб: в/к ул. Советская, с. Большой Морец, Волгоградская область, Еланский район, МБУ «Большой Морец»
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы – 26.11.18 г 10 час. 20 мин.
 8. Дата и время доставки пробы – 26.11.18 г 15 час. 00 мин.
 9. Код работы: ПК-2549.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
 12. Дополнительные сведения: в бак. лабораторию
- Тара, упаковка: 0,5 л стерильные бутылки
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-с хлад. элементами
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения: _____
Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Морскова Н.А.
подпись _____ Ф.И.О.
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.
подпись _____ Ф.И.О.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом
главного врача учреждения (филиала))
М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Общее количество стр. 3 стр. 1

Код работы: ПК .2549.1

Дата поступления в лабораторию: 26.11.18г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 841

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 27.11.18г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог:

Сухова И.В.
Фамилия И.О.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 5 стр: 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38740 ОТ 29.11.18г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.2549.1), отобранная из в/к ул. Советская, с. Большой Морец, Волгоградская область, Еланский район, МБУ «Большой Морец», по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач-эксперт
Должность

Овчинников О.А.
ФИО

подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»
Аккредитованный орган инспекции

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136,
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: info@fguz-volgograd.ru
403348, Волгоградская область,
город Михайловка, улица Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru
Код работы: _____

Аттестат аккредитации
№РА.RU.710056 от 02.06.2015г.

(заполняется в ИЛ)

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
от «16» июля 2018г.

Наименование ВЦП: _____ № Гос.усл. _____

Наименование объекта, юридический адрес: МБУ «Большой Морец»
403721Волгоградская обл., Еланский р-он, с. Большой Морец, ул. Советская

Наименование объекта, фактический адрес: МБУ «Большой Морец» 403721Волгоградская
обл., Еланский р-он, с. Большой Морец, ул. Советская

Основание для отбора проб: Договор №105 от 12.01.2018г. ИНН 3457003013
(№предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Цель отбора: ГОСТ 2761-84
(СанПиН, ГН, ГОСТ и др., указать пункты НД, показатели)

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012

Дата и время отбора – 21.05.2018г. 12 час. 00 мин. Доставки в ИЛ – _____ час. _____ мин.

Условия транспортировки: а/т, сумка-холодильник, соблюдены

№ пр об ы	Наименование пробы (образца)	Точка отбора	Объем пробы	Тара, вид упаковки	Наименование показателей
5	Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения	Артезианская скважина	0,5л	Бутылки стерильные, стеклянные	индекс БГКП

Дополнительные сведения Выбор наиболее соответствующего метода испытаний (измерений) поручаю испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» бак. лаборатория

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведен отбор: Директор МБУ «Большой Морец» Полетаев В.А. Подпись [подпись]
Подпись _____

Должность (наименование отделения), ФИО лица, проводившего отбор: помощник врача по ОГ Решетникова Н.А. Подпись [подпись]
Врач отделения врач по ОГ Овчинников О.А.

(наименование отделения, ФИО, подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»
Аккредитованный орган инспекции

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б,
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: info@fguz-volgograd.ru
403348, Волгоградская область,
город Михайловка, улица Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru
Код работы: _____

Аттестат аккредитации
№РА.RU.710056 от 02.06.2015г.

(заполняется в ИЛ)

**АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
от «16» июля 2018г.**

Наименование ВЦП: _____ № Гос. усл. _____

Наименование объекта, юридический адрес: МБУ «Большой Морец»
403721 Волгоградская обл., Еланский р-он, с. Большой Морец, ул. Советская

Наименование объекта, фактический адрес: МБУ «Большой Морец» 403721 Волгоградская
обл., Еланский р-он, с. Большой Морец, ул. Советская

Основание для отбора проб: Договор №105 от 12.01.2018г. ИНН 3457003013
(№предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Цель отбора: СанПин 2.1.4.1074-01
(СанПин, ГН, ГОСТ и др., указать пункты НД, показатели)

НД на метод отбора: ГОСТ Р56237-2014

Дата и время отбора – 16.07.2018г. 12 час. 10 мин. Доставки в ИЛ – _____ час. _____ мин.

Условия транспортировки: а/т, сумка-холодильник, соблюдены

№ проб	Наименование пробы (образца)	Точка отбора	Объем пробы	Тара, вид упаковки	Наименование показателей
6	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	Водопроводная колонка	0,5л	Бутылки стерильные, стеклянные	ОМЧ, ОКБ, ТКБ

Дополнительные сведения Выбор наиболее соответствующего метода испытаний (измерений) поручаю испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» *бак. лаборатория*

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведен отбор: Директор МБУ «Большой Морец» Полетаев В.А. Подпись *Полетаев В.А.*

Подпись _____
Должность (наименование отделения), ФИО лица, проводившего отбор: помощник врача по ОГ Решетникова Н.А. Подпись *Решетникова Н.А.*

Врач отделения врач по ОГ Овчинников О.А.
(наименование отделения, ФИО, подпись)